

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ  
Муниципальнэ къазонэщIэныгъэмкIэ  
IуэхущIапIэ Бахъсэнкуеймхыгъэ  
Къулькъужыи Ищхъэрэкъуажэмдэт  
«НырЗубер АзэмэтикъуэмицIэрзезыгъэ  
курытеджапIэ №4»

Къабарты - Малкъар Республика  
Бахсан муниципал районуну  
Муниципал  
казнабитеулюбилымберген  
учреждение Огъары-Къуркъужинэлни  
«З.А. Ныровнатынжюрютген №4  
орта билимберген школу»

Кабардино- Балкарская Республика  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин  
Баксанского муниципального района

КБР, с.п. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277

Телефон (886634)77-2-54

исх. 22


« 05 » июля 2019г.

Отдел надзорной деятельности профилактической работы  
по городу Баксану и Баксанскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по КБР  
Афаунову Н.Х.

Уважаемый Нургали Хажмухамедович!

В ответ на ваше предписание № 142/01/108 от 23.11.2018 года сообщаем вам,  
что выявленные нарушения устранены, а именно:

№	Замечания	Отчет о выполнении
1.	Систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Выполнено
2.	На путях эвакуации покрытия полов, выполненные из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью демонтировать	Выполнено
3.	Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара привести в исправное состояние	Выполнено
4.	Заключить договор на техническое обслуживание и ремонт, автоматической пожарной сигнализации с организацией который имеет лицензию на данный вид деятельности	Выполнено



Директор

/З.А.Нахушева/