

Къэбэрдей-Балькъэр Республикаэ  
Муниципальнэк1эзонэщ1эныгъэмк1э  
1уэхущ1ап1эБахьсэнкуеймхыхьэ  
КъулькъужынИщхьэрэкъуажэмдэт  
«НырЗуберАзэмэтикъуэмиц1эрэзыхьэ  
курытеджап1э №4»

Къабарты - Малкъар Республика  
Бахсан муниципал районуну  
Муниципал  
казнабитеулюбилимберген  
учреждениеОгъары-Къуркъужинэлни  
«З.А. Ныровнуатынжюрютген №4  
орта билимберген школу»

Кабардино- Балкарская Республика  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №4 им. З.А.Нырова» с.п. Нижний Куркужин  
Баксанского муниципального района

КБР, с.п. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277

Телефон (886634)77-2-54

исх. 54

« 27 » июля 2020г.

Отдел надзорной деятельности профилактической работы  
по городу Баксану и Баксанскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по КБР  
Афаунову Н.Х.

Уважаемый Нургали Хажмухамедович!

В ответ на ваше предписание № 3/01/07 от 09.01.2020 года сообщаем вам, что выявленные нарушения устранены, а именно:

№	Замечания	Отчет о выполнении
1.	Обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки	Выполнено
2.	Обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки	Выполнено
3.	Систему пожарной сигнализации выполнить с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей	Выполнено

	этот сигнал организации	
4.	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	Выполнено
5.	Демонтировать на путях эвакуации покрытия полов выполненные из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью	Выполнено


 Директор \_\_\_\_\_ /З.А.Нахушева/