



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19. телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, номера E-mail: ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по г.о. БАКСАН и БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ**

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8 (86634) 4-10-48, E-mail: ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 142/01/108

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Нижний Куркужин»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора

Нахушевой Залины Адальбиевны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора

г.о. Баксан и Баксанского района по пожарному надзору от 23.11.2018 № 142,

(наименование органа ГПН)

*ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
11 час. 15 мин. 03.12.2018 по 12 ч. 00 мин. 24.12.2018 проведена плановая выездная проверка*

Государственным инспектором г.о. Баксан и Баксанского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Емзешевым Алимом Мухамедовичем,

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МОУ «СОШ № 4 с.п. Н. Куркужин»,

расположенного по адресу: КБР, Баксанский район, с. Н. Куркужин, ул. Октябрьская, 277

совместно с

директором Нахушевой З.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2019	
2.	На путях эвакуации покрытия полов, выполненные из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью демонтировать	ст. 83, 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2019	
3.	Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара привести в исправное состояние	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019	
4.	Заключить договор на техническое обслуживание и ремонт, автоматической пожарной сигнализации с организацией который, имеет лицензию на данный вид деятельности	п. 63 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.о. Баксан и Баксанского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору капитан внутренней службы

Емзешев А.М.



« 21 » 12 20 18 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МОУ «СОШ № 4 с.п. Н. Куркужин»

(должность, фамилия, инициалы)

Нахушева З.А.

« ____ » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору