



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19. телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, номера e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ**

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8 (86634) 4-10-48, e-mail:ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 3/01/7

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Н-Куркужин»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора

Нахушевой Залины Адальбиевны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору от 09.01.2020 № 3,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. « 15 » января 20 20г. по 10ч. 00 мин. « 29 » января 20 20 г. проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Баксана и Баксанского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дауровым Асланом Мухамедовичем.

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МОУ «СОШ № 4 с.п. Н-Куркужин».

расположенный по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Н-Куркужин, ул. Октябрьская, д. 277,

совместно с *директором МОУ «СОШ № 4 с.п. Н-Куркужин» Нахушевой З.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.08.2020
2.	обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.07.2020
3.	систему пожарной сигнализации выполнить с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 4, 6, 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	30.07.2020
4.	обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п.63 ПП РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.07.2020
5.	демонтировать на путях эвакуации покрытия полов выполненные из горючих материалов с неопределенной пожарной опасностью;	ст. 134, таб. 28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;	30.07.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору капитан внутренней службы

Дауров Аслан Мухамедович



« 19 » 01 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а)



Директор МОУ «СОШ № 4 с.п. Н-Куркужин»

(должность, фамилия, инициалы)

Нахушева Залина Ададьбиевна

« 20 » 01 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору